



ASOCIATIA PENTRU LUCRU SUB TENSIUNE DIN ROMANIA

A – LST – R

www.lst.ro

ROMÂNIA • 550245 SIBIU • Bd. Corneliu Coposu 3 • Telefon +40 69 207050 • Fax +40 69 207071 • E-mail marius.oltean@smartsb.ro •

Înregistrată în Registrul special al asociațiilor și fundațiilor al Judecătoriei Sibiu la poziția 33/11.08.2003 •

Cod fiscal: 15675332 • Cont: RO95RNCB0227036040110001 – BCR Filiala Sibiu

Nr. 5. Data acordării: 01.03.2021

În temeiul prevederilor NTE 010/11/00 și Aprobarea A-LST-R,

se acordă operatorului economic

„Distribuție Energie Oltenia” S.A., cu sediul în Str. Calea Severinului, Nr. 97, parter, et. 2, 3, 4 Craiova, Jud. Dolj, România, Cod unic de înregistrare: RO 14491102 | Nr. de înregistrare: J16/148/2002

ATESTAT

pentru desfășurarea activităților cu utilizarea de tehnologii de
Lucru sub Tensiune,

pentru **9** tehnologii înregistrate, conform anexei, la

± 1-1000V (joasă tensiune),

± 1-750kV (înalță tensiune)

± la distanță,

± în vecinătate,

± în contact,

± la potențial

Valabilitatea atestatului este de 1 an de la data deciziei A-LST-R, în condițiile menționate în anexă.

Data emiterii: 01.03.2021

Presedinte A-LST-R,
Virgiliu IVAN





Atestatul nu conduce la transferul de responsabilități de la persoana juridică la organul de atestare și nici nu exonerează titularul de obligațiile ce îi revin.

Prevederile (condițiile de valabilitate ale Atestatului):

1. Prezentul document denumit în continuare atestat este acordat de **Asociația pentru Lucru sub Tensiune din România (A-LST-R)**, persoană juridică română de drept privat, non profit, independentă, apolitică, fără scop patrimonial, înființată în baza O.U.G. nr. 26/2000, cu sediul în municipiul Sibiu, Bulevardul Corneliu Coposu nr. 3, județul Sibiu, înregistrată în Registrul special al asociațiilor și fundațiilor al Judecătoriei Sibiu la poziția 33/11.08.2003.
 2. Atestatul se acordă în conformitate cu prevederile Legii energiei electrice și gazelor naturale 123/2012, cu modificările și completările ulterioare și ale Procedurii de atestare a operatorilor economici care prestează servicii/execută lucrări sub tensiune în instalații electrice din Sistemul Electroenergetic Național.
 3. **Perioada de valabilitate a atestatului este de ...1..... ani, data expirării fiind: 01.03.2022**
 4. Atestatul nu poate fi prelungit automat, în cazul în care se dorește continuarea activităților atestate, titularul va solicita A-LST-R un nou atestat, în conformitate cu prevederile regulamentului. Cererea de atestare trebuie înregistrată la A-LST-R cu 2 luni înainte de data expirării.
 5. Operatorul economic atestat pentru LST are dreptul de a desfășura activitățile de LST pentru tehnologiile și nivelurile de tensiune pentru care a primit atestatul, pe perioada de valabilitate a acestuia.
 6. Pe perioada de valabilitate a atestatului, operatorul economic are următoarele obligații:
 - să respecte prevederile atestatului și ale reglementărilor în vigoare pentru LST
 - să mențină numărul minim corespunzător de personal calificat și autorizat
 - să mențină dotarea minimă cu scule, dispozitive și utilaje în bune condiții
 - să realizeze lucrări cu tehnologii sub tensiune în instalații electrice numai la nivelul de tensiune pentru care este atestat
 - să întocmească și să transmită anual la A-LST-R un raport întocmit pentru 12 luni anterioare și care să cuprindă lista serviciilor prestate/lucrărilor executate, structura de personal autorizat LST, neconformitățile înregistrate
 7. Operatorii economici care solicită reatestarea vor depune la secretariatul A-LST-R o cerere și următoarele documente:
 - Memoriu de prezentare a societății și copii ale documentelor de înființare ale acesteia;
 - Copie după atestatul la zi obținut conform Ordinului 24/2007 ANRE privind Regulamentul de atestare a operatorilor economici care proiectează, execută, verifică și exploatează instalațiile electrice din sistemul energetic, autentificat prin notariat (având categoria de instalații și activitatea adecvată pentru care solicită atestarea);
 - Minim 3 recomandări, lista de referințe și alte documente care demonstrează seriozitatea societății și calitatea lucrărilor/serviciilor prestate/executate;
 - Lista cuprinzând dotarea tehnico-materială care să ateste capacitatea solicitantului de a preta servicii/executa lucrări sub tensiune în instalațiile electrice;
 - Lista personalului autorizat pentru LST și copii după taloanele de autorizare ale acestora; Operatorul economic trebuie să aibă:
 - a) pentru Înaltă Tensiune, minim
 - 2 lucrători autorizați nivel I.3.T
 - 3 lucrători autorizați nivel I.1.T
 - b) pentru joasă tensiune minim
 - 1 electrician autorizat cu grupa de autorizare III IPSM (conform NTE 010/11/00)
 - 2 electricieni autorizați cu grupa de autorizare I IPSM (conform NTE 010/11/00)
 - CV-uri pentru cel puțin trei dintre persoanele autorizate (dintre care 1 să fie cu nivel I 3T sau cu grupa de autorizarea III IPSM)
 - Lista instrucțiunilor tehnologice de lucru sub tensiune
 - Lista instrucțiunilor specifice de securitatea muncii pentru servicii/lucrări sub tensiune
 - Procedurile de securitatea specifice pentru lucru sub tensiune; alte proceduri referitoare la LST, pe care vrea să le utilizeze
 - Documente care confirmă că echipamentele și sculele pe care le utilizează sunt certificate de organisme recunoscute și poartă marca CE
 - Actul doveditor de achitare a taxelor de atestare
- Operatorul economic, titular de atestat, care dorește extinderea atestării pentru alte nivele de tensiune și alte categorii de servicii/lucrări va respecta aceiași pași ca și în cazul procedurii de atestare inițială.
- În cazul modificării sau retragerii atestatului, titularul este obligat să transmită A-LST-R atestatul, pentru a fi anulat.**
- Orice comunicare, accept, confirmare, aprobare sau altă informație cerută sau a cărei transmitere este obligatorie se va face în scris și se va putea transmite prin fax, curier sau serviciile poștale, la următoarea adresă: municipiul Sibiu, Bulevardul Corneliu Coposu nr. 3, județul Sibiu, cod poștal 550245, fax +40 69 207071, ROMÂNIA



Anexă la Atestatul nr. 5/LST/01.03.2021

Tehnologiile atestate de A-LST-R operatorului economic

„Distribuție Energie Oltenia” S.A.

Nr	Tehnologia LST	Cod identificare
1	Legarea și dezlegarea la/de la rețea a bransamentelor monofazate sau trifazate.	ITI-PM LST 1
2	Inlocuirea unui izolator de susținere la liniile electrice aeriene de joasă tensiune cu conductoare neizolate.	ITI-PM LST 2
3	Inlocuirea cordoanelor necorespunzătoare de la legăturile de întindere sau derivație din liniile electrice aeriene de joasă tensiune cu conductoare neizolate	ITI-PM LST 3
4	Echilibrări de sarcină pe faze în LEA JT.	ITI-PM LST 4
5	Inlocuirea sub tensiune a elementelor/echipamentelor defecte în firițe	ITI-PM LST 7
6	Legarea și dezlegarea în/din firițe a coloanelor monofazate sau trifazate, legarea și dezlegarea în/din firițe a cablurilor cu tensiunea nominală $\leq 1\text{kV}$, legarea/dezlegarea unui bransament temporar în cablu/coloana la o firidă (alimentare ocazională, organizare de șantier, etc), înlocuirea, montarea papucilor la cablurile cu tensiunea nominală $\leq 1\text{kV}$, sub tensiune.	ITI-PM LST 8
7	Echilibrări de sarcină sub tensiune, în cutiile de trecere, de distribuție, de sectionare, la firițele principale și de bransament în rețelele subterane de 1kV.	ITI-PM LST 9
8	Legarea și dezlegarea cablurilor cu tensiunea nominală $\leq 1\text{kV}$ din posturile de transformare, sub tensiune.	ITI-PM LST 10
9	Executarea curățeniei în firițele de distribuție, sub tensiune.	ITI-PM LST 11

Președinte A-LST-R

Virgiliu IVAN

Secretar A-LST-R

Marius OLTEAN